

RM0010

Testspray voor optische rookmelder

Hiermee kunt u controleren of uw rookmelder naar behoren functioneert. Een optische rookmelder reageert op zichtbare rookdeeltjes. In de meetkamer van een optische rookmelder geeft een ingebouwde infrarood lichtbron elke 8 seconden een lichtpuls. Wanneer er teveel rook in de meetkamer komt, wordt deze lichtpuls veranderd. Er schakelt een relais om en de melder en/of de alarmcentrale geven een brandalarm. Met het testspray kunt u deze rookdeeltjes simuleren en op die manier uw rookmelder testen.

Belangrijk: de sproei-afstand moet daarbij tenminste 30 cm bedragen. De inhoud van de fles is voldoende om de rookmelder ca. 100 maal te testen.



Product highlights:

- Gas voor het testen van rookmelders
- Eenvoudige controle van de werking
- Voldoende voor 100 controles

RM0010

Testspray voor optische rookmelder

Technische gegevens			
Inhoud	125 ml	controles	ca. 100
Gas	niet brandbaar		